



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **5682** от **29 марта 2021 г**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная
(стационарная, передвижная)

электролаборатория **Акционерное общество**
«ИНЭП-система»
(наименование предприятия, адрес, ИНН)

Московская область, Красногорский р-он, д. Сабурово, ул. Северная, д. 45.
ИНН-7714592570.

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 10 кВ**

**Перечень разрешенных видов испытаний
и (или) измерений:**

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:
 - **проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;**
 - **измерение сопротивления заземляющих устройств;**
 - **измерение удельного сопротивления грунта;**
 - **измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;**
 - **измерение сопротивления постоянному току;**
 - **проверка срабатывания автоматических выключателей и УЗО;**
 - **измерение сопротивления петли «фаза-нуль» и токов к.з.;**
 - **испытание электрооборудования и К.Л. повышенным напряжением;**
 - **проверка фазировки РУ и их присоединений;**
 - **измерение мощности, тока и напряжения;**

- отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения.

Свидетельство выдано на основании требований "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, и акта комиссии № 479 от 29.03.2021, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 24.08.2020 № ПР-210-333-о.

Срок действия свидетельства установлен до «30» марта 2024 года.

Заместитель руководителя



А.А. Учеваткин



М.П.